

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CU0319

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer


Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Efficiency Directive (92/42/EEC) EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Ferrolì S.p.A. Via Ritonda 78A, I-37047 San Bonifacio (VR)
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Wall hanging condensing boiler with integrated burner in modulating operation method and with enclosed combustion chamber
Model <i>Modell</i>	LAMBORGHINI CALORECLIMA IXINOX JET 24C; LAMBORGHINI CALORECLIMA ALHENA...
Type of Boiler <i>Heizkesseltyp</i>	condensing boiler
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	Supplement test: K 2567 2023 B20 from 14.11.2023 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	23-0129-GWR



7028-C4-A-DE

05.03.2024 Bd B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle




DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Energy Labelling Energieeffizienzkennzeichnung
LAMBORGHINI CALORECLIMA IXINOX JET 24C; LAMBORGHINI CALORECLIMA ALHENA 24C	Nominal heat output: 4,1...20,0 kW Heat input (Hi): 4,2...20,6 (drinking water: ...25,0) kW	
LAMBORGHINI CALORECLIMA ALHENA 28C	Nominal heat output: 4,7...27,8 kW Heat input (Hi): 4,8...28,5 (drinking water: ...28,5) kW	
LAMBORGHINI CALORECLIMA ALHENA 34C	Nominal heat output: 4,8...34,0 kW Heat input (Hi): 5,0...34,8 (drinking water: ...34,8) kW	

DVGW